

## Grilles Gratte-pieds: BAV-5

**Fournir et installer**, aux locations et dimensions indiquées aux plans des grilles gratte-pieds fabriqué selon **un système qualité éprouvé** modèle: **BAV-5**

### Tel que fabriqué par:

Grillage Bolar (Canada) Inc.  
50 Omer-Deserres  
Blainville, Québec  
J7C 5H2

Tél: 450-435-7385 ou 1-800-552-6527  
Fax: 450-435-3600 ou 1-800-667-3660

Site Internet : [www.bolar.com](http://www.bolar.com)  
Courriel : [ventes@bolar.com](mailto:ventes@bolar.com)

Toutes les composantes d'aluminium seront fabriquées d'alliage 6061-T6

### Déflexion sous charge vive:

Les grilles gratte-pieds seront conçues de façon à accepter une charge uniforme de 4260 Newton appliquée sur une surface de 4" (100 mm) carré de façon à ne pas excéder une déflexion de 1/180" pour une portée de 3'-6" (1066 mm).

Le cadre sera en aluminium d'une extrusion en forme de "T" renversé tel que modèle "VV" de Bolar, pour ancrage au béton. Pour des sections de dimensions supérieures à 6'-0" X 8'-0" (1828 mm X 2438 mm) un joint mécanique sera prévu, (si spécifié). Le cadre sera fourni avec un coussin antibruit.

**OU**

Le cadre sera en aluminium d'une extrusion en forme de "Z" tel que modèle "TT" de Bolar, pour installation sur plancher fini. Pour des sections de dimensions supérieures à 6'-0" X 8'-0" (1828 mm X 2438 mm) un joint mécanique sera prévu, (si spécifié). Le cadre sera fourni avec un coussin antibruit. A l'installation un joint de silicone sera appliqué entre le cadre et le fini de plancher de façon à empêcher les infiltrations d'eau (par d'autres).

**OU**

Le cadre sera en aluminium d'une extrusion en forme de "L" tel que modèle "AD" de Bolar, pour ouvertures existantes. Pour des sections de dimensions supérieures à 6'-0" X 8'-0" (1828 mm X 2438 mm) un joint mécanique sera prévu, (si spécifié). Le cadre sera fourni avec un coussin antibruit.

Les lames seront en forme de "T" rainuré dimensions: 3/4" X 1/8" X 1 1/2" (19 mm X 3 mm X 38 mm) et avec une insertion de vinyle strié 1 5/16" X 1/8" X 1 1/2" (35mm X 3mm X 38mm) avec une bande de polymère C9065 antidérapante Duromètre 90/65, 1/4" (6.4mm) d'épaisseur et barrée à chaque extrémité. La profondeur hors-tout sera de 2 1/2" (65 mm), à partir du plancher fini. L'espacement entre les lames ne devra pas excéder 3/16" (4.7 mm). Tel que modèle BAV-5 de Bolar. Couleur à déterminer pour le vinyle inséré selon la gamme offerte par le manufacturier. L'espacement des lames et tiges de retenues seront conformes à la capacité portante exigée. Les grilles seront fournies en sections de dimensions faciles à manipuler, de façon à en faciliter l'entretien.

Les cadres en aluminium seront fournis avec un bassin. Le bassin sera fabriqué d'acier inoxydable calibre 22, sans drain.

**OU**

Les cadres en aluminium seront fournis avec un bassin. Le bassin sera fabriqué d'acier galvanisé calibre 22. Enduire les surfaces en contact avec le béton de deux couches de peinture bitumineuse.

**OU**

**50, rue Omer-Deserres, Blainville Qc. J7C 5H2**

**T. 450.435.7385 SF. 1.800.552.6527 F. 450.435.3600**

**BOLAR.COM**

commerciaux  
institutionnels  
industriels  
résidentiels

Les cadres en aluminium seront fournis avec un bassin. Le bassin sera fabriqué en aluminium calibre 22. Enduire les surfaces en contact avec le béton de deux couches de peinture bitumineuse.

Les cadres seront fournis sans bassin. Une couche imperméabilisante sera appliquée au béton, de façon à prévenir les infiltrations d'eau. (Par d'autres).

Les sections auront un coefficient de friction de 1,21 et une efficacité de nettoyage de 71%. Le pourcentage d'ouverture sera de 18%. La déformation sous charge latérale ne devra pas excéder 8 (visuel) après application d'une charge maximum de 4260 Newton à un angle de 45 degrés en relation avec la surface.

Toutes les sections de grilles devront être conformes à la norme ASTM B117 et pouvoir subir un brouillard salin de 1000 heures sans changements notables.

Le fabricant devra être en mesure de confirmer ces données et fournir à l'architecte les documents nécessaires en même temps que les dessins d'atelier.

### **Installation:**

Installer les grilles gratte-pieds d'équerre et de niveau avec le plancher fini de façon à permettre une manipulation aisée de toutes les sections. Toutes les sections de cadre et de support intermédiaire devront être de niveau et fermement supportées sur toute leur longueur de façon à éviter toute déflexion à long terme. Ragréer la chape de béton autour de la grille une fois celle-ci bien en place, à l'aide d'un coulis sans retrait.

Les grilles ne seront mises en place qu'à la fin des travaux, afin de les protéger contre toute avarie. Tous les cadres et bassins devront être nettoyés avant d'y déposer les sections de grille de façon qu'elles n'excèdent pas la surface du plancher fini. Tout coussin antibruit endommagé durant la construction devra être remplacé avant l'inspection finale. Protéger la surface des grilles pendant la construction. Installer les charnières et cran d'arrêt aux cadres, (si requis). S'assurer que toutes les serrures sont en position fermées (si requis) et graisser.

### **ACCESSOIRES / OPTIONS**

#### **Option #1: Charnières et cran d'arrêt: (non applicable sur forme irrégulière ou installation à niveau)**

Toutes les sections de grilles seront fournies avec charnières et cran d'arrêt. Les charnières et cran d'arrêt seront fabriqués d'acier inoxydable et fixés par le fabricant à chaque section de grille. Elles seront fixées aux cadres par l'entrepreneur général et vérifier par l'architecte avant l'approbation finale.

#### **Option #2: Charnières et cran d'arrêt + serrures GB-46: (non applicable sur forme irrégulière ou installation à niveau)**

Toutes les sections de grilles seront fournies avec une combinaison charnières cran d'arrêt et serrures GB-46. Les charnières et cran d'arrêt sont fabriqués d'acier inoxydable et fixés par le fabricant à chaque section de grilles. Les serrures GB-46 sont fabriquées d'acier galvanisé et de téflon et elles sont fixées sous les sections de grilles par le fabricant. Les serrures seront fournies avec une clef spéciale pour en assurer l'utilisation (une par vestibule). Toutes les serrures doivent être graissées (graisse BSRS 2000 résistante à l'eau) lors de la mise en place finale des grilles par l'entrepreneur général. Nous suggérons que les serrures GB-46 soient graissées au moins 4 fois par année. Vérifiez par l'architecte que le tout est conforme avant l'acceptation finale.

#### **Option #3: Serrures GB-46 (seulement) 4 par grilles: (non applicable sur installation à niveau)**

Toutes les sections de grilles seront fournies avec serrures GB-46. Les serrures GB-46 sont fabriquées d'acier galvanisé et de téflon et elles sont fixées sous les sections de grilles par le fabricant. Les serrures seront fournies avec une clef spéciale pour en assurer l'utilisation (une par vestibule). Toutes les serrures doivent être graissées (graisse BSRS 2000 résistante à l'eau) lors de la mise en place finale des grilles par l'entrepreneur général. Nous suggérons que les serrures GB-46 soient graissées au moins 4 fois par année. Vérifiez par l'architecte que le tout est conforme avant l'acceptation finale.



GRILLES ET TRAPPES INNOVANTES

**Option #4: Plaques et vis anti-vol:**

Installées par le fabricant sur chaque coin de grilles, elles doivent être attachées au cadre par l'entrepreneur général avec les vis fournies par le fabricant et vérifiées par l'architecte avant l'approbation finale. Les plaques et vis seront fournies avec un tournevis adapté pour en assurer l'utilisation (un par vestibule). Toutes les plaques et vis doivent être graissées (graisse BSRS 2000 résistante à l'eau) lors de la mise en place finale des grilles par l'entrepreneur général. Nous suggérons que les vis et les trous soient graissés au moins 4 fois par année. Vérifiez par l'architecte que le tout est conforme avant l'acceptation finale.

**Option #5: Crochets de levage:**

Toutes les grilles seront fournies avec des crochets de levage de façon à faciliter la manipulation des sections sans efforts et sans risques d'endommager la surface des grilles (une par vestibule).

**NOTE: Les crochets de levage ne seront pas incorporés à chaque section de façon à minimiser les manipulations non autorisées et ainsi prévenir les accidents possibles.**

**Option #6: Coussin antibruit:**

Toutes les sections de cadres seront fournies avec un coussin antibruit tel que spécifié par le fabricant. La fonction du coussin antibruit est de réduire le bruit et les vibrations qui pourraient se produire entre le cadre et la grille.

50, rue Omer-Deserres, Blainville Qc. J7C 5H2

T. 450.435.7385 SF. 1.800.552.6527 F. 450.435.3600

[BOLAR.COM](http://BOLAR.COM)

commerciaux  
institutionnels  
industriels  
résidentiels